



KÄYTÖSTÄ POISTETTU MAANALAINEN ÖLJYSÄILIÖ

Käytöstä poistetun maanalaisen lämmitysöljysäiliön poistaminen maaperästä on aina ensisijainen toimenpide. Inarin, Utsjoen ja Enontekiön alueella tähän veloitetaan myös ympäristönsuojelumääräyksissä.

Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Työ tulee teettää säiliöiden puhdistamiseen erikoistuneella Turvalisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioimalla toiminnanharjoittajalla, joka antaa tarkastuksesta ja puhdistamisesta kirjallisen todistuksen. Säiliön puhdistamisessa syntyvät öljyiset jätteet ovat vaarallisia jätteitä ja ne tulee toimittaa niille varattuun käsittelylaitokseen.

Kun öljysäiliö on poistettu maaperästä, tarkastetaan maaperän kunto silmämääräisesti. Jos maaperässä havaitaan öljyä tai öljyn hajua, on siitä ilmoitettava pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka ilmoittaa tarvittaessa Lapin ELY-keskukselle. Viranomaiset arvioivat maaperän puhdistustarpeen ja antavat tarvittavat kunnostusohjeet. Vastuu öljyvahingosta on säiliön omistajalla.

Kunnossa olevan säiliön voi ottaa jatkokäyttöön. Jätteenä säiliö tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Jätteen vastaanottajan tulee antaa tosite jätteen toimittamisesta.

Toisinaan säiliön jättämiseksi maahan on erityinen, perusteltu syy, esimerkiksi säiliön poistamisesta voisi aiheutua vaaraa rakennukselle tai poistaminen on teknisesti erityisen vaikeaa. Tällöin ympäristönsuojeluviranomaiselta voidaan pyytää lausuntoa säiliön maahan jättämiseksi tai Inarin, Utsjoen ja Enontekiön alueilla hakea poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä. Päätös poikkeamisesta on maksullinen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Ennen lausunnon tai poikkeamisen hakemista säiliö tulee olla puhdistettu ja tyhjennetty edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Vapaamuotoiseen lausuntopyyntöön tai poikkeamishakemukseen tulee liittää todistus puhdistamisesta, perustelut säiliön maahan jättämisestä sekä asemapiirros säiliön sijainnista ja etäisyyksistä kiinteistön rajaan ja lähimpiin rakennuksiin. Tiedot voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen ymparistonuojelu@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, PL 60, 99601 Sodankylä.

Kun lausunto tai päätös on annettu ja säiliön maahan jättäminen hyväksytty, täyttöputki tulee tulpata tai säiliön tahaton käyttö estää muulla tavoin. Puhdistamisen jälkeen säiliö tulee täyttää hiekalla romahtamisvaaran estämiseksi. Työvaiheet on hyvä dokumentoida valokuvoin. Valvontaviranomainen pyytää tarvittaessa dokumentteja nähtäväkseen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kiinteistön tulevatkin omistajat ovat tietoisia kiinteistöllä olleesta säiliöstä, sen käytöstä poistamisesta ja mahdollisista puhdistustuloksista.

Lisätietoja

Liisa Arpiainen, ympäristötarkastaja, Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
040 1612070, liisa.arpiainen@sodankyla.fi